

Events							
TextContent		TrigAddrPLCID	TrigAddrType	TrigAddr	TrigAddr_AddrTypeName		
Jahresuhr gesperrt ! keine Läuteautomatik am\$_enter\$_Samstag, Feiertag oder Wochentag		2	2	7	M		
Vorgang alle Glocken Stoppen ausgelöst		0	254	99	LB		
sende Stopp an Große Glocke		0	254	98	LB		
sende Stopp an Mittlere Glocke		0	254	97	LB		
sende Stopp an Kleine Glocke		0	254	96	LB		
sende Start an Große Glocke		0	254	95	LB		
sende Start an Mittlere Glocke		0	254	94	LB		
sende Start an Kleine Glocke		0	254	93	LB		
! Fehler Kleine Glocke !\$enter\$_Maximalhöhe in vorgegebener Zeit nicht ericht\$ enter\$_Störung beheben und im Turm Quittieren		2	2	21	M		
! Fehler Mittlere Glocke !\$enter\$_Maximalhöhe in vorgegebener Zeit nicht ericht\$ enter\$_Störung beheben und im Turm Quittieren		2	2	22	M		
! Fehler Große Glocke !\$enter\$_Maximalhöhe in vorgegebener Zeit nicht ericht\$ enter\$_Störung beheben und im Turm Quittieren		2	2	23	M		
STOPP Befehl Empfangen > Herkunft:\$ enter\$_Funkschalter oder Bedienfelder im Turm		2	2	19	M		
START Befehl Empfangen > Herkunft:\$ enter\$_Funkschalter oder Bedienfelder im Turm		2	2	20	M		
Vorgang alle Glocken Starten ausgelöst		0	254	92	LB		
ALARM / EINBRUCH\$ enter\$_S		0	2	56	M		
Linieneingang Licht AN ausgelöst		0	0	22	I		
Alarmanlage ist Scharf		0	0	24	I		
Motorschütz-Linie Turm ausgelöst		2	0	19	I		
Störung Frequenzumrichter Turmuhr-Aufzug		2	0	20	I		
Alarms					Buzzer-Zeit(s)	Schriftgröße	Schriftfarbe RGB
!! EINBRUCH / Alarm !!		0	2	56	M	500	20 2a2add
Not- / Gefahren Beleuchtung AN		0	0	22	I	2	18 5badff
! Fehler Motorschütze Turm !		2	0	19	I	0	18 2aa5
! VFD Störung Turmuhr !		2	0	20	I	0	18 2aa5
Fehler mittlere Glocke		2	2	22	M	0	18 2aa5
Fehler kleine Glocke		2	2	21	M	0	18 2aa5
Fehler große Glocke		2	2	23	M	0	18 2aa5